



VKF Anerkennung Nr. 24209

Inhaber /-in
Feldmann & Co. AG
Kirchenfeldstr. 35
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Feldmann & Co. AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 241 - Brandschutztüren

Produkt FELMA AUFZUGTREPPE EI30

Beschreibung Estrichtreppendeckel aus Spanplatte (39mm), Eichenrahmen, D=39mm, stumpf, Holzarge mit INSULEX- und Gummidichtung

Anwendung EI 30
Bgepr=660mm, Hgepr=1405mm
In Holzbalkendecke, abgedeckt mit GKF-Platten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen IBS, Linz: Prüfbericht '10031610' (22.06.2011), Ergänzung '10031610' (14.02.2013)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 17.04.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24209

Inhaber /-in: Feldmann & Co. AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 13.09.2018

Direkter Anwendungsbereich

Keine anderen Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

IBS Linz, Ergänzung Nr. 10031610 vom 14.02.2013

- Variante: Einbau in Decke in massiver Bauweise
- Variante: Einbau in Massivholzdecke (Brettsper Holz), abgedeckt mit GKF-Platten