



VKF Anerkennung Nr. 24209

Inhaber /-in

Feldmann & Co. AG
Kirchenfeldstr. 35
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in

Feldmann & Co. AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe

241 - Brandschutztüren

Produkt

FELMA AUFZUGTREPPE EI30

Beschreibung

Estrichtreppendeckel aus Spanplatte (D=39mm), Eichenrahmen, D=39mm, stumpf.
Holzzarge mit Dichtung INSULEX und Gummidichtung.

Anwendung

EI 30
Bgepr=660mm, Hgepr=1405mm
In Holzbalkendecke, abgedeckt mit GKF-Platten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '10031610' (22.06.2011), Ergänzung '10031610' (14.02.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

29.06.2023

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24209

Inhaber /-in: Feldmann & Co. AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstellungsdatum: 29.06.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine anderen Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

IBS Linz, Ergänzung Nr. 10031610 vom 14.02.2013

- Variante: Einbau in Decke in massiver Bauweise
- Variante: Einbau in Massivholzdecke (Brettsperholz), abgedeckt mit GKF-Platten